Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
БАЧКА ТОПОЛА
TELEKRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT
TOPOLYA

# USLOVI ZA POLAGANJE KABLOVSKOG VODA

**INVESTITOR:**

A.d. ‘’Infrastruktura železnice Srbije’’,
Beograd,
ul. Nemanjina br. 6.

**PREDMET:**

Polaganje 0,4kV kablovskog voda, postavljanje KPK i ormana mernog mesta

| | |
|---|---|
| Obrađivači | Robert Pašti dipl.ing.građ<br>Vladimir Krajinović dipl.ing.građ. |

Dejan Jerković
Digitally signed by Dejan Jerković
Date: 2023.03.22 12:25:36 +01'00'

ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
БАЧКА ТОПОЛА
TOPOLYA
BAČSKA TOPOLA
БАЧКА ТОПОЛЯ

**UU-1636/23**
**mart 2023.**

Direktor J.P.

---

Dejan Jerković dipl.ecc.

# SADRŽAJ


## 1. OPŠTI DEO

## 2. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE

2.1. Predmet uslova za projektovanje
2.2. Pravni i planski osnov
2.3. Lokacija
2.4. Namena objekta
2.5. Uslovi za polaganje kabla

# 2. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE

## 2.1. PREDMET USLOVA ZA PROJEKTOVANJE

Na osnovu zahteva pod br. ROP-BTP-4432-LOC-1/2023 od dana 06.03.2023.god. od strane Opština Bačka Topola, Opštinska uprava, odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu, primljen pod ev.br. 111, izdaju se Uslovi za polaganje kablovskog voda, KPK i ormana mernog mesta.

## 2.2. PRAVNI I PLANSKI OSNOV

Ovi Uslovi za projektovanje su izdati na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09 isp., 64/2010 odluka-U.S., 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon i 9/2020 i 52/2021) i na osnovu Generalnog plana Bačke Topole (Sl.list opštine br.3/97).

Ovim dokumentom daju se uslovi o mogućnostima i ograničenjima za projektovanje kablovskog voda, KPK i ormana mernog mesta.

## 2.3. LOKACIJA

Lokacija planirane izgradnje je u naselju Bačka Topola, na katastarskoj parceli 7342 k.o. Bačka Topola-grad, ulica Zanatlijska.

## 2.4. NAMENA OBJEKTA

Planira se postavljanje nove KPK (kablovske priključne kutije) i povezivanje novim 0,4 kV kablovskim vodom sa postojećom STS-17 (stubnom trafo-stanicom) a za potrebe napajanja električnom energijom crpne stanice za odvodnjavanje novoprojektovanog podvožnjaka.

2.5. USLOVI ZA POLAGANJE VODA

Nova KPK, kao i kablovski vod postavljaju se na k.p. 7342 k.o. Bačka Topola-grad. AB postolje postavlja se na k.p. 7342 k.o. Bačka Topola-grad, na koje se montira orman mernog mesta. Kablovski vod postaviti podzemno, preko parcele 7342 k.o. Bačka Topola-grad do postojeće STS-17. Navedena parcela predstavlja javnu površinu, ulicu u naselju Bačka Topola.

Novi 0,4kV kablovski vod položiti u predhodno iskopan rov i to paralelno, na minimum 20cm od ivice kolovoza ili trotoara u ulici, odnosno uz sam kolovoz ili trotoar, uz predhodno obezbeđivanje rova kako bi se sprečilo urušavanje podloge u isti. Prelaz preko kolovoza i trotoara izvršiti pod pravim uglom, podbušivanjem, ukoliko nije moguće može se izvršiti i presecanjem. Na mestima prelaza, ukoliko je potrebno, dodatno zaštititi vod.

Nakon polaganja kabla a pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje položenog voda. Posle zatrpavanja iskopa, teren vratiti u prvobitno stanje a presečeni kolovoz i trotoar sanirati asfaltiranjem ili betoniranjem. U slučaju presecanja saobraćajnih površina, ne prekidati tok kolskog saobraćaja. Za nesmetano odvijanje saobraćaja, u slučaju naknadnih sleganja terena ne mestu rova, izvršiti adekvatnu sanaciju.

Izradio:



---

Vladimir Krajinović dipl.ing.građ.